

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

Ультразвукова система для фізіотерапії

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Дизельний генератор Matari MB 120 чи його аналог ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**. Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2025-10-09-003430-a.

Закупівля здійснюється за кошти субвенції місцевого бюджету на 2025 рік. Закупівля здійснюється з метою безперебійного забезпечення електричною енергією хірургічного відділення лікарні та реанімації і з метою якісного надання медичної допомоги

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **995000,00 грн. з ПДВ**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Дизельний генератор Matari MB 120 чи його аналог ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори	шт	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів викладених українською мовою), копія якого надається Учасником у складі документів тендерної пропозиції.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та підтвердні документи.

3. Товар (упаковка) повинен містити інформацію відповідно до стандартів виробника, яка надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та підтвердні документи.

5. Товар повинен бути новим.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та підтвердні документи.

6. Навантаження, доставка здійснюється за кошти Постачальника та входить в ціну Договору.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та підтвердні документи.

Технічні вимоги

№ з/п	Показник товару	Значення	Технічні, якісні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції)
1	Номінальна потужність	Не менше 120 кВт	
2	Резервна потужність	Не менше 132 кВт	
3	Напруга	220/380 В	
4	Частота	50 Гц	
5	Кількість фаз	Трифазний (380В)	
6	Автоматичне введення резерву	Вбудоване	
7	Модель двигуна	Baudouin 6M11G165/5	
8	Витрата палива при 60% навантаженні	Не більше 15.5 л/год	
9	Тип альтернатора	Синхронний	
10	Охолодження	Рідинне	
11	Тип запуску	Електростарт	
12	Рівень шуму	Не більше 68 дБа	
13	Тип корпусу	кожух	
14	Об'єм паливного бака	Не менше 283л	
15	Ємність масла у двигуні	Не більше 20 л	
16	Габарити та вага генератора	Не більше 3150*1100*1600/2010 кг	
17	Амортизатор	Не менше 2 шт	
18	Кількість обертів	Не менше 1500 об/хв	

**Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Строк поставки: до 01.12.2025 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.