

ЗАТВЕРДЖУЮ



ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі **UA-2025-02-12-010045-a**
в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
«Вікна, двері та сунутні вироби» (44221000-5)

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 – «Столярні вироби»
1. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 – 44220000-8

2. Обґрунтування кошторисного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до кошторису доходів та видатків на 2025 рік за загальним та спеціальним фондом за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».

3. Обсяги предмета закупівлі:

№	Найменування товару	Од. вимір у	К-ть
1.	Вікно металопластикове 1300*1300(h)	шт.	6
2.	Вікно металопластикове 1300*1200(h)	шт.	2
3.	Вікно металопластикове 800*700(h)	шт.	10
4.	Вікно металопластикове 800*600(h)	шт.	1
5.	Балконний блок металопластиковий: дверне полотно 780*2500(h), віконне полотно 920*1720(h)	шт.	6
6.	Двері входні металопластикові 1400*2300(h)	шт.	10
7.	Двері входні металопластикові 1400*2390(h)	шт.	2
8.	Двері металеві (технічні) 1300*2300(h)	шт.	1
9.	Двері металеві (технічні) 1600*2300(h)	шт.	1
10.	Двері металеві (технічні) 1070*2300(h)	шт.	1
11.	Склопакет 4-16-4I (24мм.) 950*1400	шт.	8
12.	Комплект фурнітури (поворот-відкид) 800x2050	шт.	10

4. Обґрунтування обсягів предмета закупівлі

Обсяги предмета закупівлі визначено на підставі Акту про проведення технічного обстеження будівель, споруд та приміщень МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» від 01 листопада 2024 року (додається) та Плану закупівель товарів робіт і послуг для господарсько-технічної служби

закладу на 2025 рік.

5. **Очікувана ціна за одиницю предмета закупівлі**

6.

№	Найменування товару	Од. вимір у	К-ть
1.	Вікно металопластикове 1300*1300(h)	грн/шт.	7416,67
2.	Вікно металопластикове 1300*1200(h)	грн/шт.	6610,00
3.	Вікно металопластикове 800*700(h)	грн/шт.	3300,00
4.	Вікно металопластикове 800*600(h)	грн/шт.	3666,67
5.	Балконний блок металопластиковий: дверне полотно 780*2500(h), віконне полотно 920*1720(h)	грн/шт.	15186,67
6.	Двері входні металопластикові 1400*2300(h)	грн/шт.	22566,67
7.	Двері входні металопластикові 1400*2390(h)	грн/шт.	23400,00
8.	Двері металеві (технічні) 1300*2300(h)	грн/шт.	23250,00
9.	Двері металеві (технічні) 1600*2300(h)	грн/шт.	25133,33
10.	Двері металеві (технічні) 1070*2300(h)	грн/шт.	20066,67
11.	Склопакет 4-16-4I (24мм.) 950*1400	грн/шт.	2050,00
12.	Комплект фурнітури (поворот-відкид) 800x2050	грн/шт.	2050,00

Обґрунтування ціни за одиницю предмета закупівлі

Розрахунок ціни за одиницю предмета закупівлі проведено шляхом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку з цінових пропозицій постачальників товару, необхідного для закупівлі.

На основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як середнє арифметичне значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку (цінові пропозиції додаються).

7. **Очікувана вартість закупівлі: 563 321,41 грн**

8. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проведено на основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі з урахуванням обґрунтованих обсягів закупівлі та обґрунтованої ціни за одиницю предмета закупівлі як середнє арифметичне значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку (цінових пропозицій постачальників товару, необхідного для закупівлі).

9. **Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».**

10. **Обґрунтування виду закупівлі:**

Пункт 10 Особливостей 1178 - «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

11. **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**
Наводиться у додатку до цього обґрунтування.

12. Особа, відповідальна за надання роз'яснень щодо закупівлі
Начальник відділу господарського забезпечення (далі – ВГЗ)
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
Думаїло Мар'ян Васильович (конт. телефон – 097 798 82 71).

Відповідальний(а) за закупівлю –
заступник начальника
МРЦ МВС України
«Перлина Прикарпаття»
з загальних питань
«11» 02 2025



Олег ГЕНТОШ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

Сергій САМІЖЕНКО

01 листопада 2024 року

АКТ

**обстеження приміщень, будівель та споруд
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»**

01 листопада 2024 року

м. Трускавець

Ми, що нижче підписалися, члени постійно діючої комісії зі спостереження за безпечною експлуатацією будівель, споруд та мереж МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» (далі - МРЦ) у складі:

заступник начальника МРЦ з загальних питань – Олег ГЕНТОНІ, начальник відділу господарського забезпечення МРЦ – Мар'ян ДУМАЙЛЮ, інженер відділу господарського забезпечення МРЦ – Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО провели обстеження стану будівельних конструкцій (вікон, дверей, балконних блоків) у спальному корпусі МРЦ та у корпусі їдальні і встановили наступне.

- 1) У спальному корпусі двері зовнішніх виходів з пожежної сходової клітки (3 шт.), а також старі дерев'яні та металеві внутрішні двері цієї ж сходової клітки (10 шт.) не відповідають вимогам ДБН В.2.2-9:200XX (Друга редакція) «Сходові клітини» та ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». Вони не забезпечують герметичності, не перешкоджають поширенню диму та полум'я, що призводить до зниження рівня пожежної безпеки.
- 2) У спальних приміщеннях 3,4 поверхів спального корпусу внаслідок деформації за час тривалої експлуатації (10 років) втратили функціональність балконні блоки (глуха створка вікна, що не відкривається, та балконні двері з відкриванням «поворот-відкид»), які не забезпечують герметичності та енергоефективності повітрообміну (6 шт.).
- 3) У спальних приміщеннях 7,8,9 поверхів спального корпусу внаслідок тривалої експлуатації (7-9 років) втратила функціональність фурнітура балконних дверей, що знижує термін експлуатації корисної конструкцій та не забезпечує герметичності та енергоефективності повітрообміну (10 шт.).
- 4) У приміщеннях підпідвального поверху корпусу їдальні не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель» та сучасним теплоізоляційним та енергозберігаючим стандартам (не забезпечують герметичності та енергоефективності повітрообміну) старі дерев'яні та металеві вікна (9 шт.).

Усі згадані конетрукції потребують заміни для досягнення їх відповідності вимогам ДБН В.2.2-9:200XX «Сходові клітини», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель».

Заступник начальника
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
з загальних питань



Олег ГЕНТОНІ

Начальник відділу господарського забезпечення
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»



Мар'ян ДУМАЙЛЮ

Інженер відділу господарського забезпечення
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»



Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Додаток



до Обґрунтування закупівлі
«Столярні вироби»



44220000-8




«відкриті торги з особливостями»

ІНФОРМАЦІЯ

про технічні, якісні та інші характеристики Товару
«Вікна, двері та супутні вироби» - 44221000-5
за закупівлею «Столярні вироби» - 44220000-8
в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

№ 1 WDS 5S, Вікно, Білий	1.69 м2	6 шт	Вікно двостворчатє, відкривається одна створка (права), відкриття вправо, поворот-відкид, армування 1.2 мм, однокамерний 24 мм 4-16-4LowE, штапик WDS 15 мм білий, фурнітура AXOR, коефіцієнт опору теплопередачі 0.606 м2°С/Вт, шумоізоляція 30 Дба, приблизна вага 47.9 кг
			
№ 2 WDS 5S, Вікно, Білий	1.56 м2	2 шт	Вікно двостворчатє, відкривається одна створка (права), відкриття вправо, поворот-відкид, армування 1.2 мм, однокамерний 24 мм 4-16-4LowE, штапик WDS 15 мм білий, фурнітура AXOR, коефіцієнт опору теплопередачі 0.608 м2°С/Вт, шумоізоляція 30 Дба, приблизна вага 44,6 кг
			

№ 3 WDS 5S, Вікно, Білий	0.56 м2	10 шт	Вікно одностворчатє, відкриття вправо, поворот-відкид, армування 1.2 мм, однокамерний 24 мм 4-16-4LowE, штапик WDS 15 мм білий, фурнітура AXOR, коефіцієнт опору теплопередачі 0.644 м2°С/Вт, шумоізоляція 30 Дба, приблизна вага 18,6 кг
			
№ 4 WDS 5S, Вікно, Білий	0.48 м2	1 шт	Вікно одностворчатє. Відкриття вліво, поворот-відкид. Армування 1.2 мм, однокамерний 24 мм 4-16-4LowE Штапик WDS 15 мм білий Фурнітура AXOR Коефіцієнт опору теплопередачі 0.652 м2°С/Вт, Шумоізоляція 30 Дба Приблизна вага 16,5 кг
№ 5 Балконний блок			
WDS 6S, Вікно (двері), Білий	1,95 м2	6 шт	Вікно одностворчатє. Відкриття вправо, поворот-відкид. Армування 1.2 мм, двокамерний 32 мм 4LowE-10-4-10-4 LowE, термопанель 32 мм біла, Штапик WDS 15 мм білий Фурнітура AXOR Коефіцієнт опору теплопередачі 0.796 м2°С/Вт, Шумоізоляція 36 Дба Приблизна вага 60,0 кг
			
WDS 6S,	1,58 м2	6 шт	

Вікно, Білий		
		Вікно одностворчатє, без відкривання армування 1.2 мм, двокамерний 32 мм, 4LowE-10-4-10-4 LowE, термопанель 32 мм біла, штапик WDS 15 мм білий, коефіцієнт опору теплопередачі 0.736 м²°C/Вт, шумоізоляція 36 Дба, приблизна вага 54,6 кг
№ 6 WDS 5S, Двері T-116, Білий	3,22 м2	10 шт
		Двері двостворчаті, армування 1.2 мм, 1.5 мм, однокамерний 24 мм, сатин 4П-16-4, термопанель 24 мм біла, штапик WDS 15 мм білий, фурнітура {Поворот : Кількість 3 шт , Петлі SW , Серцевина стандарт , Вид труба 500мм хром , Замок Vorne 35-92 короткий з роликом, ручка ОФІСНА, штульп: 3 шт, петлі SW}, поріг 20 мм, коефіцієнт опору теплопередачі 0.555 м²°C/Вт, шумоізоляція 36 Дба, приблизна вага 54,6 кг
№ 7 WDS 5S, Двері T-116, Білий	3,35 м2	2 шт
		Двері двостворчаті, армування 1.2 мм, 1.5 мм, однокамерний 24 мм, сатин +LowE 4П-16-4 LowE, термопанель 24 мм біла, штапик WDS 15 мм білий, фурнітура {Поворот : Кількість 3 шт , Петлі SW , Серцевина стандарт , Вид труба 500мм хром , Замок Vorne 35-92 короткий з роликом, ручка ОФІСНА, штульп: 3 шт, петлі SW}, поріг 20 мм, коефіцієнт опору теплопередачі 0.717 м²°C/Вт, Шумоізоляція 36 Дба, Приблизна вага 54,6 кг
№ 8	Двері металеві (технічні)	1 шт.



Двері металеві (технічні) 1300*2300 Рама 100мм. Полотно 80мм. Метал полотна 1,5мм (двосторонній) Ручка нажимна. Замок 2шт. Колір 8019

№ 9 Двері металеві (технічні) 1 шт.



Двері металеві (технічні) 1600*2300 Рама 100мм. Полотно 80мм. Метал полотна 1,5мм (двосторонній) Ручка нажимна. Замок 2шт. Колір 8019

№ 10 Двері металеві (технічні) 1 шт.



Двері металеві (технічні) 1070*2300 Рама 100мм. Полотно 80мм. Метал полотна 1,5мм (двосторонній) Ручка нажимна. Замок 2шт. Колір 8019

№ 11	Склопакет 4-16-4l (24мм.) 950*1400	8шт.
№ 12	Комплект фурнітури (поворот-відкид) 800x2050	10шт.

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам до товарів цього типу.
2. Гарантійний строк експлуатації встановленого та відлаштованого Товару та його фурнітури – не менше 3 років.
3. В складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати:
 - а) документальне підтвердження заводу-виробника щодо відповідності запропонованих конструкцій діючим в Україні нормативним актам із зазначенням всіх технічних параметрів запропонованої продукції;
 - б) паспорти на Товар та схему монтажу конструкцій (у паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні дверей та вікон, а також надається графічне зображення виробів з вказанням чітких розмірів);

Відповідальний за закупівлю

заступник начальника МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з загальних питань

Олег ГЕНТОШ

«11» лютого 2025