

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації та
здійснення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

«24» липня 2024 року

м.Луцьк
(назва населеного пункту)

Завідувач начальника установи з технічних питань Щерба Андрій Володимирович,
завідувач господарства Якібчук Віталій Іванович, головний фахівець сектору
цивільного захисту Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області
Мельничук Андрій Олександрович, інженер з охорони праці Первов Анатолій
Миколайович
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності _____

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
ДУ «ТМО МВС України у Волинській області» м.Луцьк, вул Чернишевського, 114Б
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству внутрішніх справ

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
вбудоване підвальне приміщення в 5-ти поверхову будівлю
основне функціональне призначення

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 278,5 кв.м, загальний об'єм 718 куб.м,

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення
(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів наявний один вхід, один аварійний вихід який захищений від атмосферних опадів (вихід з першого поверху будівлі), не захарашені,
(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проєктом, наявна припливно-витяжна вентиляція
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
повністю укомплектована та справна

5. Стан системи водопостачання передбачено проєктом, наявна міська мережа, наявні 2 безнапірні
(централізоване водопостачання або інше джерело,
баки для питної води ємністю 800л (по 400л), наявна питна бутильована вода ємністю 150 л
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли 2 унітази, 2 умивальники, 2 душові кабінки, задовільний санітарний стан, справні
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень)
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем передбачено проєктом (від системи вентиляції, калорифери)
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, справне,
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних
наявні світлодіодні лампи, заземлення наявне та додатне
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
Wi-fi
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
не передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння укомплектовано
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК





про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення ДУ «ТМО МВС України у Волинській області» рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	<u>головний фахівець Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області</u> <u>Андрій МЕЛЬНИЧУК</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<u>завідувач начальника установи з технічних питань</u> <u>Щерба Андрій</u> <u>Володимирович</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<u>завідувач господарства</u> <u>Якібчук Віталій Іванович</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<u>інженер з охорони праці</u> <u>Первов Анатолій</u> <u>Миколайович</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	(власне ім'я, прізвище)
24 липня 2024 року	