

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області»-лікарюі
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Щодо проектних робіт

У зв'язку з закінченням строку дієздатності лікарняного ліфта ПБ-053А відповідно до вимог чинного «Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні» затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 р. № 73, п. 2.2., прошу передбачити закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (заміну) лікарняного ліфта (код ДК 021:2015 – 71320000 – 7 Послуги з інженерного проектування).

**Заступник начальника установи з
технічних питань**

Євгеній ДЕНИСЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-178 від 22.03.2024 (2257)

Підписав: Денисенко Євгеній Леонідович

Сертифікат: 248197DDFAB977E504000006D3D1E0187936704

Дійсний: з 14.09.2023 12:42:35 по 13.09.2024 20:59:59

№ 85Від 18.03, 2024 р.

Приватне акціонерне товариство «ОТІС», надає комерційну пропозицію, щодо проектування об'єкту будівництва за робочим проектом «Капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області за адресою: просп. Мира, 217, м. Чернігів»

Відомості про підприємство/фізичну особу	Приватне акціонерне товариство «ОТІС»
	Код ЄДРПОУ 14357579
	Зареєстроване місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32 Фактичне місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 37 Тел. 0-800 -501-901
Всього вартість пропозиції (з урахуванням проведення експертизи проектної документації за всіма напрямками на платформі ЄДЕССБ). Примітка: Вартість пропозиції не включає вартість передпроектних робіт з обстеження будівельних конструкцій ліфта з метою визначення технічного стану.	91 200 грн. 00 коп. (дев'яносто одна тисяча двісті гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 15 200 грн. 00 коп. (п'ятнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.).
Термін виконання робіт: 1. Розробка проектної документації у складі: Том 1.1 - Загальна пояснювальна записка. Організація будівництва (ПЗ); Вихідні данні; Том 1.2 - Архітектурно-будівельні рішення (АБ); Том 1.3 - Електротехнічні рішення (ЕТР); Том 2 - Замовна документація. Вертикальний транспорт (ЗД.ВТ); Том 3 - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту Том 4 - Кошторисна документація (К). 2. Погодження проектних рішень з відповідними службами Замовника 3. Проведення експертизи проектної документації за всіма напрямками на платформі ЄДЕССБ.	1. 30 робочих днів з моменту підписання договору, отримання передплати, вихідних даних та доступу на об'єкт. 2. 10 календарних днів з моменту надання Замовникові проектної документації. 3. Проведення експертизи проектної документації – не більше 30 календарних днів (для об'єктів з класом наслідків СС2, відповідно до п. 6.1 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»)- з моменту оплати за виконання експертизи проектної документації за всіма напрямками відповідно до договору між ПрАТ «ОТІС» та експертної організації).
Оплата робіт	- Аванс 30%; - 70% - протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Акту здачі-приймання виконаних проектних робіт з позитивним експертним звітом
Досвід виконання робіт	27 років

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОТІС»**

вул. Екскаваторна, 37,
м. Київ, Україна, 03062
Тел.: +380 (44) 490 85 00
Факс: +380 (44) 490 85 01
hqua@otis.com
www.otis.ua

OTIS

№ 85


Від 18.03, 2024 р.

Наявність ліцензії	Кваліфікаційний сертифікат серії АР № 018911 від 01.02.2022р., зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 10.08.2012р. за № 1874, виданого Ткаченко Тетяні Миколаївні (ГПП) Кваліфікаційний сертифікат серії АР № 005888 від 15.01.2013р., зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 16.01.2013р. за № 5157, виданого Бідулі Олені Олександрівні (інженер-кошториснік)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси підприємства/фізичної особи	Директор департаменту з продажу нового обладнання та сервісу ПрАТ «ОТІС» Сергій Миколайович Гамлявий Тел. 0-800 -501-901 Начальник Проектно-конструкторського бюро (ПКБ) ПрАТ «ОТІС» Тетяна Миколаївна Ткаченко Тел. 0-800 -501-901, м. 093-366-95-17

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня її надання. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийнята Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

З повагою,

Директор департаменту з продажу нового обладнання та сервісу ПрАТ «ОТІС»



С.М. Гамлявий



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ЛІФТ»

Україна, 02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16 ЕДРПОУ 39839574
Р/р UA553808050000000026002492432 АТ «Райффайзен Банк» м. Київ
tender.splift@gmail.com, тел. +38 067 451 05 15 <http://www.splift.com.ua>

Вих №12-03/24-16 від 12.03.2024 року

Додаток 1

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

щодо проведення закупівлі у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель за предметом:

Розробка проектно-кошторисної документації: стадія «Робочий проект», «Реконструкція ліфтів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (заміна трьох пасажирських ліфтів вантажопідіймальністю 1000 кг-1 шт., 500 кг- 2 шт.) в багатоповерховій будівлі, що експлуатується» за адресою: проспект Берестейський, 57, м. Київ, 03113, за кодом ДК 021:2015 (CPV) 71320000-7 Послуги з інженерного проектування.

<i>Відомості про учасника процедури закупівлі</i>	
Повне найменування учасника (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ЛІФТ»
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)	<i>Директор Плотнікова Наталія Іванівна</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ПІН – для фізичної особи)	<i>39839574</i>
Місцезнаходження (місце проживання – для фізичної особи)	02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16
Особа, уповноважена на підписання тендерної пропозиції учасника (ПІБ, посада, контактні тел., факс)	<i>Директор Плотнікова Наталія Іванівна</i>
Електронна адреса	tender.splift@gmail.com
Банківські реквізити	UA553808050000000026002492432 АТ «Райффайзен Банк» м. Київ

Ми, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ЛІФТ»**, надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі: Розробка проектно-кошторисної документації: стадія «Робочий проект», «Реконструкція ліфтів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (заміна трьох пасажирських ліфтів вантажопідіймальністю 1000 кг-1 шт., 500 кг- 2 шт.) в багатоповерховій будівлі, що експлуатується» за адресою: проспект Берестейський, 57, м. Київ, 03113, за кодом ДК 021:2015 (CPV) 71320000-7 Послуги з інженерного проектування..

Вивчивши опис та вимоги щодо кількісних та якісних характеристик предмету закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму: 110 000 ,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок) , без ПДВ.

№ з/п	Найменування товарів, робіт, послуг	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од., грн., без ПДВ
	<p>Розробка проектно-кошторисної документації: стадія «Робочий проект», «Реконструкція ліфтів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (заміна трьох пасажирських ліфтів вантажопідймальністю 1000 кг-1 шт., 500 кг- 2 шт.) в багатоповерховій будівлі, що експлуатується» за адресою: проспект Берестейський, 57, м. Київ, 03113, за кодом ДК 021:2015 (СРВ) 71320000-7</p> <p>Послуги з інженерного проектування.</p>	послуга		110 000,00
Всього, без ПДВ, грн 110 000,00 грн				

1. Пропозиція (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між Сторонами про зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, про можливість відхилення нашої чи всіх тендерних пропозицій, згідно з умовами оголошення, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними умовами.

4. В разі визнання переможцем, зобов'язуємося підписати Договір (з врахуванням Специфікації за результатами електронного аукціону) із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (у разі її використання).

Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.

Примітки:

Учасники - фізичні особи, фізичні особи-підприємці складають тендерну пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.

Директор



Наталія ПЛОТНІКОВА

**Зведений кошторис № 73.2024-01
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи**

Форма № 1-П

Капітальний ремонт ліфта (заміна) у корпусі амбулаторного відділення КНП "Чортківська ЦМЛ", за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Дм. Пігута, 31Б

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ФО-П Полюхович І.В.

Найменування організації замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня»

Чч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
		Корпус амбулаторного відділення будівлі КНП "Чортківська ЦМЛ",					
1	Обстеження будівель і споруд в звичайних умовах візуальним методом	Візуальне обстеження основних несучих та огорожуючих конструкцій, та складання звіту за результатами огляду	1		13.040		13.040
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості)	Проектні роботи	2		78.611		78.611
Разом по зведеному кошторису							91.651
Витрати на відрядження(п.п.3)							2.220
Всього з урахуванням витрат на відрядження							93.871
Ставка єдиного податку (5,00 %)							4.941
Разом з єдиним податком							98.812
Всього, тис.грн.							98.812

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за одрученням замовника

Всього за зведеним кошторисом

Дев'яносто вісім тисяч вісімсот дванадцять гривень 00 копійок

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник організації замовника

Кошторис склав



(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Полюхович І. В.

(прізвище)

Полюхович І. В.

(прізвище)

Шульський Р.Б

(прізвище)

Блищик О.А.

(прізвище)

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217» (код за ЕЗС ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
<https://ch-tmo.mvs.gov.ua/repair-of-the-elevator-in-the-building-2024>

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Учасник подає пропозицію по виконанню проектних робіт з капітального ремонту ліфта в будівлі Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» в м. Чернігів з урахуванням вимог цього технічного завдання.
2. Технічні, якісні та кількісні вимоги до об'єкту вказані в Завданні на проектування.
3. Виконавець повинен виконати проектну документацію згідно з завданням на проектування, державними будівельними нормами, вихідними даними, наданими Замовником:
 - капітальний ремонт без зміни функціонального призначення та геометричних параметрів ліфта в плані, без втручання у несучі конструктивні системи, але поліпшення експлуатаційних показників;
 - конструктивні рішення, прийняті в проекті, повинні базуватись на тому, що навантаження від обладнання ліфта, який проектується, не перевищують навантаження від обладнання існуючого ліфта. Допускається при збільшенні вантажопідйомності передбачити заходи щодо безпечної експлуатації існуючих будівельних конструкцій;
 - повна заміна ліфта (демонтаж існуючого обладнання та встановлення запроєктованого обладнання);
 - ліфт для лікарняних закладів типа GEN2 без машинного приміщення;
 - кабіна та обладнання ліфта передбачається виконувати з застосуванням антивандальних рішень;
 - привід ліфта електричний, частотного регулювання, регенеративний;
 - двері ліфта повинні бути обладнані системою безпеки – електронний реверс (інфрачервоний детектор контролю зачинення дверей);
 - кріплення кронштейнів проєктованих напрямних кабіни і противаги та дверей шахти до стін шахти виконується за допомогою хімічних анкерів/розпірних болтів (по результатах уточнення матеріалу стін шахти);
 - приведення будівельної частини ліфта в відповідність з НПАОП 0.00-1.02-08;
 - енергозабезпечення від ввідного пристрою розташованого в машинному приміщенні;
 - освітлення ліфта у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08, ДСТУ EN 81-20:2015;
 - двосторонній переговорний зв'язок з кабіною ліфта у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08.
4. Склад кошторисної частини проектно-кошторисної документації та розрахунки у відповідності з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва».
5. Наукові, технічні, економічні вимоги до проектно-кошторисної документації повинні відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 зі змінами в частини складу, змісту і оформлення проектно-кошторисної документації для будівництва.
6. Вимоги щодо доступності об'єкта будівництва для маломобільних груп населення у відповідності до ДБН В.2.2-40-2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» зі змінами.
7. Проектна документація підлягає експертизи у відповідності положень ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI». Підприємству відповідно до п.3.6. ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво» делеговані повноваження в частині звернення до експертної організації для укладання договору на проведення експертизи та отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217»
2	Підстава для проектування	Відповідно до наказу від 24.01.2024 №17 о/д
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Державна установа „Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області” проспект Миру, буд. 217, м. Чернігів, Чернігівська область, 14029
5	Джерело фінансування	Державний бюджет України
6	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Відсутня
7	Дані про генерального проєктувальника	Визначається за результатами торгів
8	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії	Одностадійне. «Робочий проєкт» - затверджувальна стадія
9	Інженерні вишукування	Відповідно до діючих нормативних документів
10	Дані про особливі умови будівництва (зеуви, осідання ґрунтів)	Втручання та зміни інженерних комунікацій, в т.ч. електроживлення ліфта до ввідного пристрою в машинному приміщенні, опалення та вентиляція обсягами робіт по проєктуванню не передбачається. Існуючі фасади будівлі залишаються без змін. Виконання робіт проводиться в будівлі, що експлуатується, без зупинення експлуатації будівлі за основним призначенням на час проведення робіт. Робочим проєктом передбачити будівельно-оздоблювальні роботи ліфтових приміщень. Будівля: проспект Миру, 217, м. Чернігів не відноситься до пам'яток архітектури.
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкту	Роботи не передбачають змін до архітектурної частини та техніко-економічних показників будинку. Конструктивні елементи будівлі без змін.
12	Черговість будівництва	Без виділення черг і пускових комплексів
13	Клас наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації	Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) СС2. Проєктувальнику визначити розрахунком при проєктуванні та навести у пояснювальній записці проєктної документації. Призначений строк експлуатації устаткування ліфта – 25 років (ДСТУ 7309:2019, табл.2).

14	Необхідність виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, демонстраційних матеріалів	Не потребує		
15.1	Потужність об'єкту, виробнича програма	Об'єктом проектування є ліфт (реєстрац. № 1233), розташований в будівлі за адресою: проспект Миру, 217, м. Чернігів		
15.2	Характеристика об'єкту (ліфта)	Характеристика ліфта, що підлягає заміні		
		1	Найменування Тип ліфта / виробник	Ліфт (реєстрац. № 1233) лікарняний / «МОЭЛЗ»
		2	Модель ліфта	Типа ПБ
		3	Вантажопідйомність, кг	500
		4	Швидкість, м/с	0,5
		5	Кількість зупинок	4
		6	Машинне приміщення	Верхнє машинного приміщення
		7	Тип шахти	глуха
		8	Тип кабіни	не прохідна
		9	Двері кабіни/шахти	Обертально-розкривні/ручного відкривання
		10	Розміри дверей кабіни/шахти (ширина x висота), мм	1210x2000
		11	Диспетчеризація	Не диспетчеризований
		12	Привід, кВт: потужність, кВт напруга, В	електричний 4,5 380±10%
16.1	Вихідні дані замовника	<ol style="list-style-type: none"> 1. Схема генерального плану земельної ділянки. 2. Технічний паспорт з описом будівельних конструкцій з технічними показниками (загальна площа та інш.) з поверховими планами будівлі у т.ч. підвал та технічний поверх з розташуванням ліфтової шахти. 3. Висновок за результатами обстежень технічного стану будівельних конструкцій ліфта (реєстрац. № 1233). 4. Експертний висновок за результатами обстеження існуючого обладнання ліфта (реєстрац. № 1233). 5. Паспорт ліфта (реєстрац. № 1233). 6. Відомості щодо наявності захисних споруд цивільного захисту (сховища) на території об'єкта будівництва (технічний паспорт) або акту оцінки найпростішого укриття. 7. Вихідні дані для виконання розрахунку з визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва. 8. Вихідні дані щодо вартості матеріалів та обладнання. 9. Вартість проектних робіт – відповідно до вимог Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 		

		<p>вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».</p> <p>10. В кошторисній документації передбачити витрати:</p> <p>10.1. 1,5 % - розмір коштів на здійснення технічного нагляду (п. 4.32, підпункт 2, Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»).</p> <p>10.2. 1780 грн. без ПДВ за 1 людино-день, кількість днів - 4 дні - розмір коштів на здійснення авторського нагляду (п.4.35, Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»).</p> <p>10.3. 2,4% - витрати на покриття ризику всіх учасників будівництва (п.4.40 та Додаток 28, табл. 3, п.5, Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»).</p> <p>10.4. Витрати на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (п.4.41, Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»).</p> <p>10.5. Вартість технічного обстеження будівельних конструкцій ліфта.</p> <p>10.6. Вартість проектних робіт.</p> <p>10.7. Вартість експертизи проектної документації за всіма напрямками (класу наслідків (відповідальності) частини існуючого об'єкту - СС2).</p> <p>10.8. Витрати на обов'язкові платежі при введенні ліфта в експлуатацію:</p> <p>10.8.1. Витрати при наданні послуг ЕТЦ (первинний технічний огляд).</p> <p>10.8.2. Витрати на отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації із середніми (СС2) наслідками (відповідно до Постанови КМУ від 07.06.2017р. №406 зі Змінами).</p> <p>11. Завдання на проектування.</p> <p>12. Завдання на проектування розділу ІТЗ ЦЗ в складі проектної документації робочого проекту</p>
16.2	Об'ємні вимоги	<p><u>Проектно-кошторисною документацією для ліфта передбачити:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>демонтаж обладнання ліфта;</u> - дані для замовлення обладнання ліфта; - будівельно-оздоблювальні роботи ліфтових приміщень; - конструктивні рішення при збільшенні вантажопідйомності щодо безпечної експлуатації існуючих будівельних конструкцій ліфта; - влаштування обрамлень дверей шахти на всіх зупинках; - влаштування електроосвітлення у ліфтових приміщеннях у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08, ДСТУ EN 81-20:2015; - улаштування двостороннього переговорного зв'язку з кабіною ліфта у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08; - розділ ІТЗ ЦЗ у відповідності до п.5.3. ДСТУ 87773:2018; - розділ ПОБ у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 та «Посібника з розробки проектів з організації будівництва і проектів виконання робіт»; - поставка обладнання ліфта з системою управління, що має режим Фаза 1 («Пожежа»). - монтаж та наладка обладнання ліфта. <p><u>Робочим проектом не передбачається:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - улаштування підпору повітря, скидання надлишкового тиску вентиляції ліфтової шахти. - підключення ліфта до системи пожежного захисту будівлі. - прокладання силового кабелю від щитової будівлі до існуючого ввідного пристрою, розташованого в машинному приміщенні ліфта.

		- втручання та зміни інженерних комунікацій, в т.ч. опалення та вентиляція.
17	Вимоги до благоустрою майданчика	Відсутні
18	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Згідно будівельних норм
19	Вимоги щодо розроблення ОВНС	Відповідно до діючих нормативних документів. В відповідності до ПКМУ 1010 - процедура ОВД не потрібна (вказати в розділі ОВНС)
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відповідно до діючих нормативних документів
21	Дані про технології і науково-дослідні роботи	Відсутні
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно з діючим законодавством та відповідно до діючих нормативних документів
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Згідно з діючим законодавством і з діючими нормативними документами та відповідно до ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ
24	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту	Відповідно до діючих нормативних документів
25	Перелік будинків та споруд, що проектується у складі комплексу	Відсутні
26	Вимоги щодо доступності об'єкта будівництва для маломобільних груп населення	Відповідно до діючих нормативних документів врахувати потреби маломобільних груп населення.
27	Вимоги до проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. При розробці інвесторської кошторисної документації вартість обладнання ліфта та вартість окремих матеріальних ресурсів приймається за Вихідними даними замовника щодо вартості матеріалів та обладнання. 2. Склад кошторисної частини документації та розрахунки у відповідності з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва». 3. Склад робочого проекту на капітальний ремонт ліфта у відповідності з ДБН А.2.2-3:2014 зі змінами. В складі робочого проекту обов'язково повинні бути надані: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва згідно ДСТУ 8855:2019. 3.2. «Відомість обсягів основних будівельних, монтажних та спеціальних видів робіт, виконання яких передбачено в прямих витратах за будівництвом». 4. Проектна документація підлягає експертизі за всіма напрямками, класу наслідків (відповідальності) - СС2 в експертній організації у відповідності положень ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038-VI».

28	Особливі вимоги	<p>Межа проектування – існуючі приміщення, в яких розташовуються елементи ліфтового обладнання.</p> <p>Робочим проектом передбачити повну заміну ліфта (демонтаж існуючого обладнання та встановлення запроєктованого обладнання).</p> <p>Допускається при збільшенні вантажопідйомності передбачити заходи щодо безпечної експлуатації існуючих будівельних конструкцій ліфта.</p>
29	Строк виконання робіт	До 31.05.2024 року.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника товару вважати вираз "або еквівалент". Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом. Обґрунтування посилання на марку (ки) конкретного (их) товарів або виробника (ків) – таке посилання є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар/робота/послуга оптимально відповідає потребам Замовника.